

Våra VA-problem i Tidån

kopplade till ån Tidån och Skeppsbrobäcken

Christer Ottosson

Tekniska kontoret , Skövde

Kyrkans Hus 21 februari 2008



Tidan samhälle



DAGVATTENLEDNING = transporterar regnvatten

SPILLVATTENLEDNING = ska transportera avlopp

Tidan samhälle



Åtgärder i Tidän under senaste 5-årsperioden

- Invändig TV-inspektion av alla dag- och spillvattenledningar
Längd 23,4 km
- Upprättat VA-saneringsplan för Tidän som lagts in i vår VA-databas
- Strumpinfodrat 2 300 m och relinat 640 m dag- och spillvattenledningar mot överläckage
- Monterat VA-Stop på 9 st dagvattenutlopp till Skeppsbrobäcken

Översvämningssförebyggande åtgärder i Tidån

En utredning under 2 år

som ska visa ån Tidån och Skeppsbrobäckens påverkan på
våra VA-ledningar

Utredningens mål

- Kartlägga alla större inläckage på spillvattenledningarna och när dessa sker
- Hur påverkas VA-ledningarna i Tidán av en klimatförändring, när vi får förändrade flöden i ån Tidán
- Upprätta åtgärdslista